

# Beurteilungskriterien für den gemeinsamen Betrieb von Feuerstätte - Wohnungslüftung - Dunstabzugshaube



Stand: 06-09-01, Blatt: 1 von 2

Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks  
- Zentralinlinungsverband (ZIV) -  
[www.schornsteinfeger.de](http://www.schornsteinfeger.de)

**NEU:**

**NEU:**

**Bisher:**

Infoblätter mit Stand 2004-02-14  
anwendbar bis 2006-06-30

## Aufführung der Feuerstätte: für feste Brennstoffe und Öl

1) Raumluftabhängig und Sicherheitseinrichtung \* mit DIBt-Zulassung/ Produktnorm  
(auf ausreichende Verbrennungsluftzufuhr achten!)  
(externe Verbrennungsluftversorgung empfohlen, s. Bild 1)

2) Raumluftunabhängig mit DIBt-Zulassung/ Produktnorm  
(Feuerstätten-Zulassung beachten)  
(externe Verbrennungsluftversorgung notwendig, s. Bild 2)

3) Raumluftabhängig - bisheriger Standard -  
(externe Verbrennungsluftversorgung notwendig)



## → Maßnahmen für eine Wohnungslüftungsanlage:

mit Sicherheitseinrichtung zu verbinden

Keine

Siehe Infoblätter 1 bis 3 zum gleichen Thema, Stand 04-02-14

## → Maßnahme für eine Dunstabzugshaube:

Umluft: keine  
Abluft: Ausreichende Luftnachströmung sicherstellen!  
Mit Sicherheitseinrichtung (z.B. Unterdrucküberwachung) verbinden oder separate Sicherheitseinrichtung (z.B. Fensterkontakte schalter)

Umluft: keine  
Abluft: Ausreichende Luftnachströmung sicherstellen!  
Separate Sicherheitseinrichtung (z.B. Fensterkontakte schalter, Unterdrucküberwachung)

siehe Infoblätter

## \* Erläuterungen zur Sicherheitseinrichtung

Die Prüfung der Sicherheitseinrichtung auf elektrische und funktionale Sicherheit erfolgt anhand der Schutzziele in DVGW VP 121. Eine Produktnorm auf dieser Basis ist als E DIN 18841:2005-12 erschienen.

### A) Gemeinsamer Betrieb

Während des gemeinsamen Betriebes ist durch eine geprüfte Sicherheitseinrichtung zu gewährleisten, dass kein gefährlicher Unterdruck entstehen kann.

Die Sicherheitseinrichtung schaltet im Störfall eine luftabsaugende Anlage bzw. eine Lüftungsanlage oder eine heizgasseitig schnell regelbare Feuerstätte ab.

### B) Wechselseitiger Betrieb

Über eine geprüfte Sicherheitseinrichtung (z. B. auf Basis von Unterdruck- oder Temperaturmessung) ist zu gewährleisten, dass die Lüftungsanlage und die Feuerstätte nicht gleichzeitig betrieben werden.

Die Weiterverarbeitung der Signale muss dieser Sicherheitsphilosophie genügen. Eine Abschaltung der Stromversorgung ist zulässig und ausreichend.

Eine Initiative des Verbandes für Wohnungslüftung in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks und:



TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Ridlerstr. 65  
D-80339 München  
Tel. (089) - 5190-01  
[www.tuev-sued.de](http://www.tuev-sued.de)



Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e. V.  
Stresemannallee 19  
60596 Frankfurt am Main  
Tel.: (069) 2562680  
[www.hki-online.de](http://www.hki-online.de)



Bundesverband der Firmen im Gas und Wasserfach e. V.  
Marienburger Straße 15  
50968 Köln  
Tel.: (0221) 3764830  
[www.figawa.de](http://www.figawa.de)



Verband für Wohnungslüftung e. V.  
Wasserstraße 26 a  
68519 Viernheim  
Tel.: (06204) 7086637  
[www.wohnungslueftung-ev.de](http://www.wohnungslueftung-ev.de)

# Beurteilungskriterien für den gemeinsamen Betrieb von Feuerstätte - Wohnungslüftung - Dunstabzugshaube


Stand: 06-09-01, Blatt: 2 von 2




Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks  
- Zentralinlinungsverband (ZIV) -  
[www.schornsteinfeger.de](http://www.schornsteinfeger.de)

## Technische Prinzipdarstellung:

**Bild 1: Raumluftabhängige Feuerstätte mit Sicherheitseinrichtung**



**Bild 2: Raumluftunabhängige Feuerstätte am Beispiel eines Luft-Abgas-Systems**



## LEGENDE

### Sicherheitseinrichtung

Unterdrucküberwachung

alternativ

für Dunstabzugshaube (Abluft):

Fensterkontakte Schalter

### Luftarten

Außenluft

Zuluft

Umluft

Fortluft


Abluft

### Wohnungslüftungssysteme


Dezentral angeordnet für einen Raum, zentral angeordnet, für die gesamte Wohnung, Abluftgerät mit Außenwanddurchlässen, mit oder ohne Wärmerückgewinnung



Dezentral angeordnet, für einen Wohnraum, Zu- und Abluftgerät mit oder ohne Wärmerückgewinnung



Zentral angeordnet, für die gesamte Wohnung, Zu- und Abluftgerät mit oder ohne Wärmerückgewinnung



Eine Initiative des Verbandes für Wohnungslüftung in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks und:



TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Ridlerstr. 65  
D-80339 München  
Tel. (089) - 5190-01  
[www.tuev-sued.de](http://www.tuev-sued.de)



Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e. V.  
Stresemannallee 19  
60596 Frankfurt am Main  
Tel.: (069) 2562680  
[www.hki-online.de](http://www.hki-online.de)



Bundesverband der Firmen im Gas und Wasserfach e. V.  
Marienburger Straße 15  
50968 Köln  
Tel.: (0221) 3764830  
[www.figawa.de](http://www.figawa.de)



Bundesverband für Wohnungslüftung e. V.  
Wasserstraße 26 a  
68519 Viernheim  
Tel.: (06204) 7086637  
[www.wohnungslueftung-ev.de](http://www.wohnungslueftung-ev.de)